



---

Warszawa 17 lutego 2011 r.

Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że dnia 2011-02-15 otrzymał pytania do przetargu na dostawę wraz z montażem zestawu hydroforowego w budynku IBS PAN.

Odpowiedzi na w.w. pytania:

Pytanie 1: Różnica wynika z przyjęcia w arkuszu doboru zapasu wydajności 15 % oraz uwzględnieniu ciśnienia napływu wody w wodociągu 15 m.sł.w.

Pytanie 2: Tak dopuszczalna jest zmiana urządzenia, pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 3: Tak, zestaw hydroforowy powinien posiadać certyfikat CNPOB.