KAMIP.H.U. ul. Niemcewicza 26, 02-306 Warszawa Tel +48/22/4233862 - Fax +48/22/4088648

Natężenie oświetlenia na: korytarz piwnica lewa strona_1

O (x:-80.82 y:-36661.11 z:0.20)	Rodzaj obliczeń	Śred.	Min.	Max.	min / śr	min / max	śr / max
Dx:1.59 Dy:0.15	Horyzontalne natężenie oświetl. (E)	173 lux	88 lux	538 lux	0.51	0.16	0.32

Rodzaj obliczeń Bezp. + Pośr.(odbicie 7)

Skala 1/200 Nie wszystkie punkty obliczeniowe są widoczne