

Izoluxy na: pokój biurowy du y/sala wykładowa

O (x:-59.36 y:-36311.67 z:0.85)	Rodzaj oblicze	red.	Min.	Max.	min / r	min / max	r / max
Dx:0.58 Dy:0.55	Horizontalne nat enie o wietl. (E)	512 lux	333 lux	595 lux	0.65	0.56	0.86

Rodzaj oblicze

Bezp. + Po r.(odbicie 7)

Skala 1/50

