

Izoluxy na: korytarz piwnica przy klatce schodowej

O (x:-88.47 y:-36661.05 z:0.20)	Rodzaj oblicze	red.	Min.	Max.	min / r	min / max	r / max
Dx:0.62 Dy:0.34	Horizontalne nat enie o wietl. (E)	111 lux	68 lux	168 lux	0.61	0.41	0.66

Rodzaj oblicze

Bezp. + Po r.(odbicie 7)

Skala 1/75

