

W dniu 4 września 2018 r. odbyło się posiedzenie komisji przetargowej dotyczącej pytań do przetargu w sprawie robót budowlanych.

Poniżej treść pytania zadanego 3.9.19:00:

Proszę o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących części 5 przetargu:

1. W jaki sposób mają być zakończone tory kablowe od strony pomieszczenia rozdzielni elektrycznej nr. 351?

2. Jaką kategorię mają mieć tory kablowe? W kosztorysie ślepym, pozycja 68 jest mowa o kablu sieciowym kategorii 5e.

3. Czy Zamawiający określa parametry kanałów instalacyjnych i miejsce ich instalacji? W kosztorysie ślepym, pozycja 68 jest mowa o rurach winidurowych karbowanych.

4. Czy Zamawiający określa parametry gniazd sieciowych i miejsce ich instalacji? Jedyną wzmianką na ten temat jest zdanie:

6. Wykonanie nowej instalacji sieci strukturalnej, montaż gniazd sieciowych typu RJ45 LEGRAND Valena Allure 2xRJ45 białe (wg załączonych rysunków).

znajdujące się w dokumencie "newelska pokoje biurowe.doc", jednak bez żadnych rysunków.

Komisja uzgodniła odpowiedzi:

1. patchpanelem (patchpanelami) umieszczonym w szafie min. 42U zamykanej o efektywnej głębokości min. 1.2 m
2. przepraszamy za omyłkę pisarską chodzi o kat. 6
3. wielkość, typ kanałów oraz sposób ich umieszczenia ma być analogiczny do istniejących kanałów na II piętrze budynku – zapraszamy do obejrzenia
4. gniazda kat. 6 podwójne, sposób ich umieszczenia ma być analogiczny do istniejących gniazd na II piętrze budynku – zapraszamy do obejrzenia