



Warszawa 2012-03-19 r.

Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pytania dot. przetargu:

1. *Pytanie 1.*

Bardzo proszę o wyjaśnienie, jakie klimatyzatory mają być zamontowane, ponieważ w opisie technicznym jest sprzeczność - w rozdziale 2. "Instalacja chłodnicza" wskazane są urządzenia typu Split firmy FUJITSU, a w zestawieniu zapotrzebowaniem na moc elektryczną podano klimatyzatory LG (LG S24AHP).

Odpowiedzi:

1. Minimalna moc chłodnicza w pomieszczeniu 200/202 ma wynosić 22kW. Warunek ten spełniają **na przykład** dwa istniejące klimatyzatory LG S18AHP oraz dwa nowe LG S24AHP. Oczywiście taką moc można też zapewnić inną konfiguracją klimatyzatorów – np. Fujitsu.

Z poważaniem